

令和5年度 最終処分地施設排水基準項目水質検査結果分析項目

(採取日 令和6年1月16日)

分析項目	排水基準	検査結果
アルキル水銀化合物	検出されないこと	不検出
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005 mg/l 以下	0.0005未満
カドミウム及びその化合物	0.03 mg/l 以下	0.003未満
鉛及びその化合物	0.1 mg/l 以下	0.01未満
有機燐化合物	1 mg/l 以下	0.1未満
六価クロム化合物	0.5 mg/l 以下	0.05未満
砒素及びその化合物	0.1 mg/l 以下	0.01未満
シアン化合物	1 mg/l 以下	0.1未満
ポリ塩化ビフェニル	0.003 mg/l 以下	0.0005未満
トリクロロエチレン	0.1 mg/l 以下	0.01未満
テトラクロロエチレン	0.1 mg/l 以下	0.01未満
ジクロロメタン	0.2 mg/l 以下	0.01未満
四塩化炭素	0.02 mg/l 以下	0.002未満
1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/l 以下	0.002未満
1,1-ジクロロエチレン	1 mg/l 以下	0.01未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/l 以下	0.01未満
1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/l 以下	0.01未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/l 以下	0.002未満
1,3-ジクロロプロパン	0.02 mg/l 以下	0.002未満
チウラム	0.06 mg/l 以下	0.006未満
シマジン	0.03 mg/l 以下	0.003未満
チオベンカルブ	0.2 mg/l 以下	0.02未満
ベンゼン	0.1 mg/l 以下	0.01未満
セレン及びその化合物	0.1 mg/l 以下	0.01未満
1,4-ジオキサン	0.5 mg/l 以下	0.05未満
ほう素及びその化合物	50 mg/l 以下	0.4
ふつ素及びその化合物	15 mg/l 以下	0.5未満
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200 mg/l 以下	5.3
水素イオン濃度	5.8~8.6	7.6
生物化学的酸素要求量	60 mg/l 以下	1.1
浮遊物質	60 mg/l 以下	5
n-He x (鉱油)	5 mg/l 以下	0.5未満
n-He x (動植)	30 mg/l 以下	0.5未満
フェノール類含有量	5 mg/l 以下	0.5未満
銅含有量	3 mg/l 以下	0.01未満
亜鉛含有量	2 mg/l 以下	0.02
溶解性鉄含有量	10 mg/l 以下	0.01未満
溶解性マンガン含有量	10 mg/l 以下	0.01未満
クロム含有量	2 mg/l 以下	0.01未満
大腸菌群数	3,000 個/cm ³ 以下	0