

令和6年度 最終処分地施設 維持管理状況報告書

|         |            |        |                   |        |                       |
|---------|------------|--------|-------------------|--------|-----------------------|
| 設置主体名   | 南部松山衛生処理組合 | 施設名    | 一般廃棄物最終処分地施設      | 設置許可番号 | 衛施第191-13号            |
| 設置許可年月日 | 平成5年12月22日 | 設置場所   | 檜山郡江差町字柳崎町9番地     | 埋立地容積  | 97,000 m <sup>3</sup> |
| 技術管理者名  | 上戸 等       | 汚水処理方式 | 生物処理（回転円盤方式）+凝集沈殿 | 汚水処理能力 | 60 m <sup>3</sup> /日  |

○ 埋立状況

|                         | 4月    | 5月    | 6月   | 7月    | 8月    | 9月    | 10月  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計       |
|-------------------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-----|-----|----|----|----|---------|
| 埋立ごみ量 (t)               | 116.9 | 113.5 | 91.5 | 203.7 | 104.2 | 78.2  | 94.0 |     |     |    |    |    | 802.0   |
| 可燃 (t)                  | 83.6  | 106.0 | 83.1 | 194.5 | 98.7  | 70.6  | 81.8 |     |     |    |    |    | 718.3   |
| 焼却残渣 (t)                | 83.3  | 104.4 | 80.6 | 85.1  | 90.6  | 70.0  | 73.3 |     |     |    |    |    | 587.3   |
| 不燃物 (t)                 | 45.8  | 56.3  | 42.2 | 44.3  | 49.3  | 36.6  | 34.4 |     |     |    |    |    | 308.9   |
| 固化物 (t)                 | 33.9  | 44.1  | 35.5 | 37.7  | 36.5  | 30.2  | 36.3 |     |     |    |    |    | 254.2   |
| 鉄分 (t)                  | 3.6   | 4.0   | 2.9  | 3.1   | 4.8   | 3.2   | 2.6  |     |     |    |    |    | 24.2    |
| 直接埋立 (t)                | 0.3   | 1.6   | 2.5  | 109.4 | 8.1   | 0.6   | 8.5  |     |     |    |    |    | 131.0   |
| ごみ                      | 0.3   | 1.6   | 2.5  | 109.4 | 8.1   | 0.6   | 5.6  |     |     |    |    |    | 128.1   |
| 汚泥                      | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 2.9  |     |     |    |    |    | 2.9     |
| 不燃 (t)                  | 33.3  | 7.5   | 8.4  | 9.2   | 5.5   | 7.6   | 12.2 |     |     |    |    |    | 83.7    |
| 中間処理残渣 (t)              | 8.3   | 2.0   | 4.3  | 2.2   | 1.7   | 2.6   | 8.0  |     |     |    |    |    | 29.1    |
| 粗大不燃物 (t)               | 3.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 6.2  |     |     |    |    |    | 9.2     |
| 粗大結束物 (t)               | 5.3   | 2.0   | 4.3  | 2.2   | 1.7   | 2.6   | 1.8  |     |     |    |    |    | 19.9    |
| 直接埋立 (t)                | 25.0  | 5.5   | 4.1  | 7.0   | 3.8   | 5.0   | 4.2  |     |     |    |    |    | 54.6    |
| ごみ                      | 25.0  | 5.5   | 4.1  | 7.0   | 3.8   | 5.0   | 4.2  |     |     |    |    |    | 54.6    |
| 汚泥                      | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  |     |     |    |    |    | 0.0     |
| 埋立ごみ量 (m <sup>3</sup> ) | 124.2 | 115.7 | 94.6 | 227.9 | 107.3 | 80.4  | 96.6 |     |     |    |    |    | 846.7   |
| 覆土量 (t)                 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 419.0 | 0.0  |     |     |    |    |    | 419.0   |
| 覆土量 (m <sup>3</sup> )   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 261.9 | 0.0  |     |     |    |    |    | 261.9   |
| 埋立量合計 (t)               | 116.9 | 113.5 | 91.5 | 203.7 | 104.2 | 497.2 | 94.0 |     |     |    |    |    | 1,221.0 |
| 埋立量合計 (m <sup>3</sup> ) | 124.2 | 115.7 | 94.6 | 227.9 | 107.3 | 342.3 | 96.6 |     |     |    |    |    | 1,108.6 |

埋立残容量 49,631 m<sup>3</sup> ※ 令和6年6月14日時点

○ 浸出水・放流水等の状況

|     | 4月                        | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最大値 |
|-----|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| 浸出水 | PH                        | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 8.0 |     |    |    |    | 8.2 |
|     | BOD (mg/ℓ)                | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 1.8 |     |    |    |    | 1.8 |
|     | SS (mg/ℓ)                 | 16  | 9   | 6   | 5   | 3   | 1   | 2   |     |    |    |    | 16  |
| 放流水 | PH                        | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.8 |     |    |    |    | 7.9 |
|     | BOD (mg/ℓ)                | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |     |    |    |    | 0.9 |
|     | SS (mg/ℓ)                 | 12  | 8   | 8   | 5   | 5   | 6   | 6   |     |    |    |    | 12  |
| 地下水 | 上流 Cl <sup>-</sup> (mg/ℓ) | 12  | 10  | 16  | 19  | 13  | 1   | 12  |     |    |    |    | 19  |
|     | 下流 Cl <sup>-</sup> (mg/ℓ) | 8   | 18  | 17  | 24  | 47  | 2   | 17  |     |    |    |    | 47  |

○ その他施設の状況

|           | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
|-----------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|---|
| 悪臭の発散状況   | 適  | 適  | 適  | 適  | 適  | 適  | 適   |     |     |    |    |    |   |
| 害虫等の発生状況  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無   |     |     |    |    |    |   |
| 覆土の状況     | 適  | 適  | 適  | 適  | 適  | 適  | 適   |     |     |    |    |    |   |
| ごみの飛散、流出  | 適  | 適  | 適  | 適  | 適  | 適  | 適   |     |     |    |    |    |   |
| 浸出水の内部貯留  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無   |     |     |    |    |    |   |
| 法面、擁壁等の崩壊 | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無   |     |     |    |    |    |   |

毎年6月30日までに、前年度分の状況を報告すること。